

Yleisötapahtumien telttaturvallisuusohje

Yleistä

Porin kaupungissa on useita alueita, joilla järjestetään erilaisia tapahtumia. Lähes poikkeuksetta tapahtumien myyntipalvelut sekä ohjelma- ja palvelutuotanto toteutetaan tapahtumaa varten pystytetyistä teltoista. Teltojen ja muiden tapahtumakohtaisten väliaikaisten rakenteiden pystyttämisessä on noudatettava vastuuviranomaisen määräyksiä ja ohjeita.

Alueet, jota tämä turvallisuusohje koskee

Tämä turvallisuusohje koskee kaikkia Porin kaupungin alueella toteutettavia yleisötapahtumia. Viranomaislupien tarve on selvitettävä tapauskohtaisesti. Tämä ohje on sovellettavissa myös yksityisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotka osallistujamääränsä perusteella eivät vaadi viranomaislupia.

Tilapäisten rakennelmien /Teltojen rakentamisvaatimukset

Tilapäisten rakennelmien pystyttämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita;

- teltojen rungon osat on oltava kytkettynä toisiinsa lukittavilla liitoselementeillä, kitkaliitoksia ei sallita
- teltat kiinnitetään alustaansa pääsääntöisesti maa-ankkureilla, mikäli se ei ole mahdollista teltat vakavoitetaan irtopainoilla
- irtopainoja käytettäessä on pienen teltojen jokaisessa kulmassa oltava vähintään seuraavan listan mukaiset irtopainot:
2 x 2 teltta 15 kg/tolppa, 3 x 5 teltta 35 kg/tolppa, 4 x 4 teltta 62 kg/tolppa, 5 x 5 teltta 96 kg/tolppa, 6 x 6 teltta 139 kg/tolppa, 2 x 3 teltta 23 kg/tolppa, 3 x 4 teltta 46 kg/tolppa, 3 x 5 teltta 58 kg/tolppa, ja 4 x 5 teltta 77 kg/tolppa
Esitetyt minimipainot koskevat teltoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15m/s. Voimakkaammalla tuulella on kattopressu poistettava tai lisättävä painoja.
- Teltat on kiinnitettävä maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg, narut tai vastaavat eivät ole sallittuja
- Teltoihin menevät kaapelit ja letkut on suojattava kompastumisen varalta siten, että esteetön kulku on mahdollista

Näiden ohjeiden noudattamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen

Teltojen ja myyntipaikkojen muut ohjeet

- teltat ja muut myyntipaikat pystytetään aluehaltijan osoittamaan paikkaan, joka tarvittaessa vahvistetaan viranomaismenettelyssä
- myyntialueella tulee varata pelastusväylät, joiden leveys vähintään 4 m
- autojen pysäköinti myyntialueella kielletty
- myyntipaikkojen alituskorkeus on oltava vähintään 2 m
- myyntialuetta ei saa ylittää
- sähköjohdot tulee suojata ja kiinnittää asianmukaisesti teltan ympäristöön
- mikäli teltassa käytetään nestekaasua tai avotulta, on teltassa oltava vaadittava alkusammutusvälineistö (peite tai sammutin käyttötärpeen mukaan)
- suurimmissa yleisötapahtumissa järjestäjä veloitetaan laatimaan pelastussuunnitelma, joka esitetään pelastusviranomaiselle

Lisätietoja tästä turvallisuusohjeesta antaa:

Rakennusvalvonta
TPK katu- ja puistosuunnittelu
Satakunnan poliisilaitos
Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan Viikko